

№	Аты-жөні	Бухгалтерлік есепте тану күні	Жағдайдың сипаттамасы	Фото/Ескертпе
1	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	Шамадан тыс жүктеме және ұзақ уақыт бойы жоғары жүктемемен жұмыс істеу салдарынан инвертордың істен шығуы. Ол қосылмайды.	
2	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	Құрылғының платаларындағы басқару модулі мен электр тізбектерінің істен шығуы. Ол қосылмайды.	
3	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	Құрылғының платаларындағы басқару модулі мен электр тізбектерінің істен шығуы. Ол қосылмайды.	

4	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	Электролиттік конденсаторлардың кеуіп кетуі, инвертордың істен шығуы. Қосылмайды.	
5	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Электролиттік конденсаторлардың кеуіп кетуі, инвертордың істен шығуы. Қосылмайды.	
6	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Құрылғының платаларындағы басқару модулі мен электр тізбектерінің істен шығуы. Ол қосылмайды.	
7	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Құрылғының платаларындағы басқару модулі мен электр тізбектерінің істен шығуы. Ол қосылмайды.	

8	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Шамадан тыс жүктеме және ұзақ уақыт бойы жоғары жүктемемен жұмыс істеу салдарынан инвертордың істен шығуы. Ол қосылмайды.	
9	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Шамадан тыс жүктеме және ұзақ уақыт бойы жоғары жүктемемен жұмыс істеу салдарынан инвертордың істен шығуы. Ол қосылмайды.	
10	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Құрылғының платаларындағы басқару модулі мен электр тізбектерінің істен шығуы. Қосылмайды.	
11	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Шамадан тыс жүктеме және ұзақ уақыт бойы жоғары жүктемемен жұмыс істеу салдарынан инвертордың істен шығуы. Ол қосылмайды.	

12	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Құрылғының платаларындағы басқару модулі мен электр тізбектерінің істен шығуы. Ол қосылмайды.	
13	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Құрылғының платаларындағы басқару модулі мен электр тізбектерінің істен шығуы. Ол қосылмайды.	
14	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Электролиттік конденсаторлардың кеуіп кетуі, инвертордың істен шығуы. Қосылмайды.	
15	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Электролиттік конденсаторлардың кеуіп кетуі, инвертордың істен шығуы. Қосылмайды.	

16	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Шамадан тыс жүктеме және ұзақ уақыт бойы жоғары жүктемемен жұмыс істеу салдарынан инвертордың істен шығуы. Ол қосылмайды.	
17	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	Сыртқы ақаулар жоқ. Басқару және қуат тақтасы істен шықты; ол қосылмайды. Экран өлшемі: 20"	
18	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	Сыртқы ақаулар жоқ. Басқару және қуат тақтасы істен шықты; ол қосылмайды. Экран өлшемі: 20"	
19	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	Жүйелік блок ескірген (техникалық жағынан да, жас жағынан да); аналық платаның қуат компоненттері істен шықты. Орнатылған ОЖ: Windows 7 Сыртқы ақаулар	
20	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	Жүйелік блок ескірген (техникалық жағынан да, жас жағынан да); аналық платаның қуат компоненттері істен шықты. Орнатылған ОЖ: Windows 8.1 Сыртқы ақаулар жоқ.	

21	Монитор АОС 20" LED E2050SN	27.10.2014	Техникалық жағынан да, жасы жағынан да ескірген жүйелік блок; ол BIOS-тан кейін жүктелмейді. Орнатылған ОЖ: Windows 8.1 Сыртқы ақаулар жоқ.	
----	--------------------------------	------------	--	--