

№	Наименование	Дата принятия к учету	Описание состояния	Фото/Примечание
1	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	Выход из строя инвертора в результате перегрузки и длительной работы при высокой нагрузке. Не включается.	
2	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	Выход из строя модуля управления и электрических цепей на платах устройства. Не включается.	

3	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	Выход из строя модуля управления и электрических цепей на платах устройства. Не включается.	
4	ИБП SVC V1200F	29.11.2013	Высыхание электролитических конденсаторов, выход из строя инвертора. Не включается.	
5	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Высыхание электролитических конденсаторов, выход из строя инвертора. Не включается.	

6	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Выход из строя модуля управления и электрических цепей на платах устройства. Не включается.	
7	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Выход из строя модуля управления и электрических цепей на платах устройства. Не включается.	
8	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Выход из строя инвертора в результате перегрузки и длительной работы при высокой нагрузке. Не включается.	

9	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Выход из строя инвертора в результате перегрузки и длительной работы при высокой нагрузке. Не включается.	
10	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Выход из строя модуля управления и электрических цепей на платах устройства. Не включается.	
11	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Выход из строя инвертора в результате перегрузки и длительной работы при высокой нагрузке. Не включается.	

12	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Выход из строя модуля управления и электрических цепей на платах устройства. Не включается.	
13	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Выход из строя модуля управления и электрических цепей на платах устройства. Не включается.	
14	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Высыхание электролитических конденсаторов, выход из строя инвертора. Не включается.	

15	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Высыхание электролитических конденсаторов, выход из строя инвертора. Не включается.	
16	ИБП SVC V1200F	04.09.2013	Выход из строя инвертора в результате перегрузки и длительной работы при высокой нагрузке. Не включается.	
17	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	Внешних дефектов нет. Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 20"	
18	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	Внешних дефектов нет. Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 20"	

19	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	Внешних дефектов нет. Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 20"	
20	Монитор LG/20M37A	09.11.2015	Внешних дефектов нет. Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 20"	
21	Монитор AOC 20" LED E2050SN	27.10.2014	Внешних дефектов нет. Вышла из строя матрица, при включении нет изображения. Диагональ: 20"	